



REUNION D'INFORMATION TRAVAUX RADON

Les organisations syndicales étaient conviées, le 10/05/2016, à une réunion d'information sur les prochains travaux envisagés pour solutionner les problèmes de radon au sous-sol du CDFP Belfort.

Le maître d'oeuvre – le bureau d'études ENEBAT Thermique – nous a présenté son projet de travaux à réaliser :

- installation d'un caisson d'extraction positionné dans les archives trésorerie ;
- installation d'un réseau de gaines avec extracteurs dans l'ensemble du sous-sol relié au caisson ;
- mise en place d'entrées d'air sur les façades du bâtiment ;
- rejet de l'air extrait sur la façade Est (face Lion, au niveau du massif de fleurs).

Pour rappel, le rapport de l'antenne immobilière préconisait un renouvellement de l'air toutes les 2 heures. ENEBAT-Thermique préfère la prudence ; la solution proposée doit permettre un renouvellement total toutes les heures.

Le calendrier cible prévoit les travaux au cours de l'été. Des mesures de contrôle seront effectuées à la fin des travaux, et des réglages du débit des extracteurs faits en fonction de ces résultats.

Le maître d'oeuvre conseille également le colmatage des fissures et des défauts d'étanchéité par l'application de produits adaptés ; ces travaux peuvent être réalisés en interne par les agents de service.

Toutes les informations concernant les travaux immobiliers sont en ligne sur le site de la direction (rubrique Travaux Immobiliers). Nous vous invitons à le consulter régulièrement.

Vos représentants syndicaux restent disponibles pour répondre à vos éventuelles questions.

Le dossier Radon n'aurait pas abouti sans la mobilisation de chacun !

L'action syndicale paie !