

Dossier Technique Amiante concernant les locaux domaniaux/privé du MINEFE en Corse du Sud

DOUANES									
	Date de la visite	Présence d'amiante	Analyse d'échantillon	Dossier technique amiante	Rapport de repérage de l'amiante	Fiche récapitulative du dossier technique amiante	Actions à prévoir	Date limite de réalisation	Date de réalisation des travaux
Direction régionale des Douanes d'Ajaccio	19/07/05	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	Recouvrir le conduit de fluide d'une peinture isolante Installer un revêtement en lé par-dessus les dalles de sol plastique	20/01/2006	Travaux non réalisés, les locaux de la DR concernés par la présence d'amiante (1er étage bis et 4 étage) ayant été restitués à leur propriétaire (locaux en location)
BSE de Propriano	23/06/05	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	Recouvrir d'une peinture isolante les plaques ondulées du garage et des bureaux ou les changer Remplacer le conduit de la cheminée	20/01/2006	29/11/2006
CLR Pietralba	27/07/05	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	Recouvrir le conduit de fluide d'une peinture isolante	03/02/2006	10/01/2007

	Date de la visite	Présence d'amiante	Analyse d'échantillon	Dossier technique amiante	Rapport de repérage de l'amiante	Fiche récapitulative du dossier technique amiante	Actions à prévoir	Date limite de réalisation	Date de réalisation des travaux
Service technique radio d'Ajaccio	03/08/05	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
RC et BSE de Porto Vecchio	21/09/05	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Locaux RP Ajaccio	21/12/05	NON (pas dans les locaux douaniers)	NON	OUI	OUI	OUI			
Local aéroport Ajaccio	5/07/05	NON (pas dans les locaux douaniers)	NON	NON	NON	OUI			
Locaux Bonifacio	21/11/05	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Locaux aéroport Figari				NON (sans objet)					
Locaux Port de commerce Porto-Vecchio	21/11/05	NON (pas dans les locaux douaniers)	NON	OUI	OUI	OUI			

TRESOR PUBLIC

	Date de la visite	Présence d'amiante	Analyse d'échantillon	Dossier technique amiante	Rapport de repérage de l'amiante	Fiche récapitulative du dossier technique amiante	Actions à prévoir	Date limite de réalisation	Date de réalisation des travaux
CICOM	23/11/05	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Recouvrir les dalles de sol des WC d'une couche isolante ou remplacer le matériau	06/06/2006	En attente de devis
Trésorerie d'Ajaccio Rural	10/11/05	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Délégation de l'action sociale de Corse du Sud	12/09/05	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	Recouvrir d'une peinture isolante le Conduit en fibrociment dans le local archive et dans le placard contenant le tableau électrique		En attente de devis
Trésorerie Générale d'Ajaccio	14/06/05	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Département Informatique	22/03/05 14/02/08	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Jointes de dilatation, dalle de sol plastique, faux plafond		Travaux réalisés le 10/10/2006

	Date de la visite	Présence d'amiante	Analyse d'échantillon	Dossier technique amiante	Rapport de repérage de l'amiante	Fiche récapitulative du dossier technique amiante	Actions à prévoir	Date limite de réalisation	Date de réalisation des travaux
Paierie Départementale 2A	26/02/08	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Trésorerie d'Ajaccio Municipale	14/01/08	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Trésorerie de BONIFACIO	Trésorerie entièrement détruite après un attentat								
Trésorerie de LEVIE	14/01/08	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Trésorerie de PIANA	24/01/08	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Trésorerie de PORTO VECCHIO	4/03/05	NON	OUI	OUI	OUI	OUI			
Trésorerie de SARTENE OLMETO	Reclassé au sein de l'Hôtel des Finances de Sartène								
Trésorerie de STE MARIE SICCHE	17/12/07	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Trésorerie de VICO	25/03/08	NON	NON	OUI	OUI	OUI			
Trésorerie principale d'Ajaccio	28/02/08	NON	NON	OUI	OUI	OUI			

DSF

	Date de la visite	Présence d'amiante	Analyse d'échantillon	Dossier technique amiante	Rapport de repérage de l'amiante	Fiche récapitulative du dossier technique amiante		Actions à prévoir	Date limite de réalisation	Date de réalisation des travaux
Direction des services fiscaux d'Ajaccio	01/02/06	OUI	NON	OUI 08-02-2008	OUI	OUI 08-02-2008		1) Remplacer les carrelages des sanitaires 2) Recouvrir d'une peinture isolante le conduit de vide-ordure	08/08/2006	1) travaux en cours de réalisation doublure des cloisons des sanitaires du 1 ^{er} étage 2) travaux faits le 11-04 2006
Centre des Impôts de Porto-Vecchio	21/09/05	NON	OUI	OUI 08/11/2005	OUI	OUI				
Hôtel des finances SARTENE	12/02/08	NON		OUI 18 /02/2008	OUI	OUI 18/02/2008				
Conservation des Hypothèques	31/01/06	NON		OUI 18 /02/2008	OUI	OUI 18/02/2008				
D.R.C.C.R.F.	14/11/05	NON	OUI	OUI	OUI	OUI				
DR INSEE	23/12/05	NON	NON	OUI	OUI	OUI				